

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00559

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008499

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЭКС» (ООО «СТРОЙТЭКС»). ОГРН 1177154002277.
Адрес: 300041, Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д.7, офис 203А.
Тел./факс 8-4872-706-076. E-mail: stroyteks@mail.ru, stroyteks2@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЭКС» (ООО «СТРОЙТЭКС»). ОГРН 1177154002277
Адрес: 300041, Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д.7, офис 203А.
Тел./факс 8-4872-706-076. E-mail: stroyteks@mail.ru, stroyteks2@mail.ru
Адрес производства: 300036, Тульская область, г. Тула, Привокзальный р-он, ул. Ликбеза, д.16.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

код ОК 005 (ОКП):

Ворота противопожарные металлические распашные глухие без калитки марки ВМП-60 и ворота противопожарные металлические откатные двухстворчатые марки ВПО-60, выпускаемые по ТУ 25.12.10-001-06522981-2017.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 25.12.10.000.
Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):
(см. приложение на бланке №0019090).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №279Р/28ОУ-18 от 10.07.2018г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.12.10-001-06522981-2017
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №РСК.RU.0001.Р393298 от 09.04.2018 г., выдан ООО «СОЮЗ ТЕСТ», номер аттестата аккредитации №РОСС RU.31529.04ИЖС0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.07.2018 по 17.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н. Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AB09.B.00559

(обязательная сертификация)

№ 0019090

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
25.12.10.000	Ворота противопожарные металлические распашные глухие без калитки марки ВМП-60, выпускаемые по ТУ 25.12.10-001-06522981-2017.	ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI60.
25.12.10.000	Ворота противопожарные металлические откатные двухстворчатые марки ВПО-60, выпускаемые по ТУ 25.12.10-001-06522981-2017.	ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI60.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

К.Н. Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

О.Е. Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ